

Fastighetsbeteckning			Fastighetens adress			
Byggherre: Namn, adress			Telefon(även riktnummer)			
Kontroll	Kontrollant	Metod	Underlag	Resultat	Åtgärd	Anmärkning
Genomgångar bjällklag med ev. avvaxlingar	Sign av Byggherre	Okulärbesiktning	Monterings-anvisningar			
Genomföring tak/vägg	Sign av Byggherre	Okulärbesiktning	Monterings-anvisningar			
Eldstadens avstånd till brännbara byggnadsdelar	Sign av Skorstensfejarmästare	Okulärbesiktning/inmätning	Monterings-anvisningar			
Rökkanalens avstånd till brännbara byggnadsdelar	Sign av Skorstensfejarmästare	Okulärbesiktning/inmätning	Monterings-anvisningar			
Rökkanalens täthet	Sign av Skorstensfejarmästare	Provning utförs med godkänd metod i hela kanalens längd		Protokoll bifogas		
Takskydds-anordningar	Sign av Skorstensfejarmästare	Okulärbesiktning	Monterings-anvisningar			

Glöm inte att skriva under din kontrollplan efter avslutat arbete.

Datum:sign:.....namnförtydligande:.....

Innan du påbörjar ditt arbete ska du lämna in en anmälan tillsammans med fasadritningar, planlösning och ett förslag till kontrollplan. När du har gjort det ska du få ett startbesked. Innan du har fått startbeskedet får du inte börja. Efter avslutat arbete ska du skicka in kontrollplanen ifyllt och påskrivet för att få ett slutbesked. När du har fått ditt **slutbesked** kan du börja använda din eldstad/rökkanal. Om du inte inväntar ditt slutbesked kan det utgå **sanktionsavgift**.

BBR = Boverkets byggregler. www.boverket.se

Bygg- och miljökontoret

Centralgatan 15 • Box 150 • 840 70 Hammarstrand • TEL 0696-68 20 09

• FAX 0696-68 20 05 • www.ragunda.se • bygg.miljo@ragunda.se