

Bygg- och miljökontoret
 Box 150, 84070 Hammarstrand
 0696-68 20 00 bygg.miljo@ragunda.se

Exempel på kontrollplan
 Bilaga till ansökan.

Fastighet och sökande/byggherre.

Fastighetsbeteckning	Fastighetens adress
Byggherre: Namn, adress	Telefon(även riktnummer)

Åtgärd	Utfört enligt	Utförd datum	Sign
1. Projektering av grund/stomme	SS-EN1990-99	1.	
2. Utstakning av byggnad	PBL kap 10	2.	
3. Mottagningskontroll av material och produkter	EKS8§14	3.	
4. Kontroll av schaktbotten, före fyllning/packning	BBR2:4	4.	
5. Kontroll av dränering och återuppfyllnadsmaterial	BBR5:532	5.	
6. Kontroll av armering före gjutning	SS-EN1992	6.	
7. Kontroll av stom- och takstolsförankring	EKS8	7.	
8. Säkerhet vid användning. Tak-, barnsäkerhet mm	BBR8	8.	
9. Skydd mot fukt. Tak, plåttäckningar, fasader	BBR6:5	9.	
10. Åtgärden överensstämmer med bygglov	PBL kap 10	10.	
11. Byggnationen är färdig. Ansöker om slutbesked		11.	
Underskrift	Namnförtydligande	Datum	

Alla kontrollpunkter är inte aktuella för alla typer av byggnadsåtgärder. De åtgärder som inte är aktuella stryks. I vissa fall behov ytterligare eller helt andra kontrollpunkter. Observera att detta endast är ett exempel på en kontrollplan. Kontrollplanen signeras av byggherren och skickas in till bygg- och miljökontoret. Om allt är i sin ordning erhålls då ett slutbesked. Först då kan byggnaden/byggnadsdelen tas i bruk. Om byggnaden/byggnadsdelen tas i bruk **innan** slutbesked givits kan en **sanktionsavgift** utgå.

Kontrollerna görs mot gällande lagstiftning och författningar. PBL står för plan- och bygglagen. BBR är Boverkets byggregler. EKS 8 är Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), den åttonde i ordningen. Alla dessa finns att ladda ner på Boverkets hemsida www.boverket.se SS-EN är benämningen på eurokoder och siffrorna anger olika konstruktionsdelar i byggnaden.

Bygg- och miljökontoret